

Certificado No. <i>Certificate No.</i>	PR1-101299
Informe No. <i>Report No.</i>	BSP-1431
Nombre y dirección del titular <i>Holder's name and address</i>	ERAMUS S.A.S Calle 39 # 19-32 , Bogotá D.C, Colombia
Nombre y dirección de la fábrica(s) <i>Name and address of the factory(ies)</i>	Kraus & Naimer Indústria e Comércio Ltda. Rua Santa Mônica, 1061 - Moinho Velho 06715-865 - Cotia - SP Brazil
Origen <i>Origin</i>	Brazil <i>Brazil</i>
Producto <i>Product</i>	Interruptores manuales de baja tensión <i>Low-voltage manual switches</i>
Referencia(s) <i>Model(s)</i>	Anexo / <i>Annex</i>
Marca <i>Trademark</i>	KRAUS & NAIMER
Características principales <i>Main characteristics</i>	Anexo / <i>Annex</i>
Evaluado de acuerdo con <i>Assessed according to</i>	Resolución 40117: 2024. Ministerio de Minas y Energía de Colombia, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. (RETIE), Título 2, artículo 2.2.1. y 2.2.2. y Título 3, artículo 2.3.17. Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión, artículo 2.3.17.3. Interruptores manuales de baja tensión y dimmers. <i>Resolution 40117:2024. Ministry of Mines and Energy of Colombia, Technical Regulation of Electrical Installations. (RETIE), Title 2, Article 2.2.1. and 2.2.2. and Title 3, Article 2.3.17. Low and medium voltage cutting and sectioning equipment, Article 2.3.17.3. Manual low-voltage switches and dimmers.</i>
Esquema de certificación <i>Certification type scheme</i>	Esquema 5 RETIE <i>Scheme 5 RETIE</i>
Reportes de ensayos	<i>CIDET - No. 51493E00</i> <i>AIT Austrian Institute of Technology GmbH- No. 2.03.02551.1.0</i>
Fecha de emisión / <i>Valid from</i>	07/07/2026
Fecha de Vigilancia 1 / <i>1st surveillance date</i>	07/07/2027
Fecha de vigilancia 2 / <i>2nd surveillance date</i>	07/03/2028
Vigente hasta / <i>Valid until</i>	06/07/2031
Autorizado Por <i>Authorized by</i>	



IVAN RAMIREZ
Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080
www.itic-group.com

Anexo / Annex
Certificado No. / Certificate No. PR1-101299

Características principales
Main characteristics

Nº	Modelo / Model	Descripción técnica / Technical description
1	CA4	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA";
2	CAD11	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"
3	CAD11B	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"
4	CA10	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
5	CA10B	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
6	CA20	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
7	CA20B	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
8	C26	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
9	C26C	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
10	C26L	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"; "AC7"; "AE7"; "AA7"; "ZZ7"
11	C26S	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
12	C32	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
13	C32C	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"

Fecha de emisión / Valid from 07/07/2026
Fecha de Vigilancia 1 / 1st surveillance date 07/07/2027
Fecha de vigilancia 2 / 2nd surveillance date 07/03/2028
Vigente hasta / Valid until 06/07/2031

Autorizado Por
Authorized by




IVAN RAMIREZ
Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080
www.itic-group.com

Anexo / Annex
Certificado No. / Certificate No. PR1-101299

Características principales
Main characteristics

Nº	Modelo / Model	Descripción técnica / Technical description
14	C32S	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
15	C42	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
16	C42S	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 10A hasta 63A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
17	C43	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 63A hasta 315A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
18	C80	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 63A hasta 315A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
19	C80-6	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 63A hasta 315A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
20	C125	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 63A hasta 315A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
21	C125-6	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 63A hasta 315A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
22	C315	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 63A hasta 315A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
23	C316	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 63A hasta 315A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
24	C317	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, desde 63A hasta 315A, 690 Vac, 50 HZ. Códigos: ". A"; ".BR"; ".C"; ". KNB"; ". T"; ". USN"; ". WAA"; "/CX"; "CCV"
25	KG10	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
26	KG10B	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"

Fecha de emisión / Valid from 07/07/2026
Fecha de Vigilancia 1 / 1st surveillance date 07/07/2027
Fecha de vigilancia 2 / 2nd surveillance date 07/03/2028
Vigente hasta / Valid until 06/07/2031

Autorizado Por
Authorized by




IVAN RAMIREZ
Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080
www.itic-group.com

Anexo / Annex
Certificado No. / Certificate No. PR1-101299

Características principales
Main characteristics

Nº	Modelo / Model	Descripción técnica / Technical description
27	KG20	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
28	KG20B	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
29	KG32	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
30	KG32B	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
31	KG41	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
32	KG41B	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
33	KG64	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
34	KG64B	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
35	KG80	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
36	KG80C	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
37	KG100	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
38	KG100C	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
39	KG105	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"

Fecha de emisión / Valid from 07/07/2026
Fecha de Vigilancia 1 / 1st surveillance date 07/07/2027
Fecha de vigilancia 2 / 2nd surveillance date 07/03/2028
Vigente hasta / Valid until 06/07/2031


Autorizado Por
Authorized by



ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-002



Committed to our Service Integrity


IVAN RAMIREZ

Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080
www.itic-group.com

Anexo / Annex
Certificado No. / Certificate No. PR1-101299

Características principales
Main characteristics

N°	Modelo / Model	Descripción técnica / Technical description
40	KG105C	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
41	KG125	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
42	KG126	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
43	KG127	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
44	KG250	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
45	KG251	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
46	KG252	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
47	KG253	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
48	KG254	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
49	KG255	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
50	KG256	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
51	KG257	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
52	KG315	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"

Fecha de emisión / Valid from 07/07/2026
Fecha de Vigilancia 1 / 1st surveillance date 07/07/2027
Fecha de vigilancia 2 / 2nd surveillance date 07/03/2028
Vigente hasta / Valid until 06/07/2031

Autorizado Por
Authorized by




IVAN RAMIREZ
Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080
www.itic-group.com

Anexo / Annex
Certificado No. / Certificate No. PR1-101299

Características principales
Main characteristics

N°	Modelo / Model	Descripción técnica / Technical description
53	KG316	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
54	KG317	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
55	KGD40	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
56	KGD40B	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 20A hasta 315A, 690/1.000 Vac, 50 HZ. Códigos: ". K"; ". T"; "BRA"; "KL"; "CL"; "CX"
57	KNS13/160	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
58	KNS14/160	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
59	KNS13/250	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
60	KNS14/250	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
61	KNS13/400	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
62	KNS14/400	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
63	KNS13/630	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
64	KNS14/630	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
65	KNS13/1000	Interruptor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"

Fecha de emisión / Valid from 07/07/2026
Fecha de Vigilancia 1 / 1st surveillance date 07/07/2027
Fecha de vigilancia 2 / 2nd surveillance date 07/03/2028
Vigente hasta / Valid until 06/07/2031

Autorizado Por
Authorized by




IVAN RAMIREZ
Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080
www.itic-group.com

Anexo / Annex
Certificado No. / Certificate No. PR1-101299

Características principales
Main characteristics

N°	Modelo / Model	Descripción técnica / Technical description
66	KNS14/1000	Interrupor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
67	KNS 13/1250	Interrupor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
68	KNS 14/1250	Interrupor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
69	KNS13/1600	Interrupor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
70	KNS14/1600	Interrupor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
71	KNS13/2500	Interrupor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
72	KNS13/3150	Interrupor Seccionador manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 3.150A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
73	KNT13/160	Interrupor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"; "KNTM"
74	KNT14/160	Interrupor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"; "KNTM"
75	KNT13/250	Interrupor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"; "KNTM"
76	KNT14/250	Interrupor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"; "KNTM"
77	KNT13/400	Interrupor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"; "KNTM"
78	KNT14/400	Interrupor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"; "KNTM"
79	KNT13/630	Interrupor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"; "KNTM"

Fecha de emisión / Valid from 07/07/2026
Fecha de Vigilancia 1 / 1st surveillance date 07/07/2027
Fecha de vigilancia 2 / 2nd surveillance date 07/03/2028
Vigente hasta / Valid until 06/07/2031

Autorizado Por
Authorized by




IVAN RAMIREZ
Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080
www.itic-group.com

Anexo / Annex
Certificado No. / Certificate No. PR1-101299

Características principales
Main characteristics

N°	Modelo / Model	Descripción técnica / Technical description
80	KNT14/630	Interruptor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"; "KNTM"
81	KNT13/1000	Interruptor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"; "KNTM"
82	KNT14/1000	Interruptor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"; "KNTM"
83	KNT13/1250	Interruptor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"; "KNTM"
84	KNT14/1250	Interruptor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"; "KNTM"
85	KNT13/1600	Interruptor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX";
86	KNT14/1600	Interruptor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX";
87	KNF 3/125	Interruptor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX";
88	KNF 3/250	Interruptor Seccionador de Transferencia manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.600A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX";
89	KNF 3/400	Interruptor Seccionador Fusible manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 125A hasta 630A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
90	KNF 3/630	Interruptor Seccionador Fusible manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 125A hasta 630A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
91	KNSBF 3/160	Interruptor Seccionador + Base Fusible manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.250A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
92	KNSBF 3/250	Interruptor Seccionador + Base Fusible manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.250A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
93	KNSBF 3/400	Interruptor Seccionador + Base Fusible manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.250A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
94	KNSBF 3/630	Interruptor Seccionador + Base Fusible manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.250A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"
95	KNSBF 3/1.250	Interruptor Seccionador + Base Fusible manual de baja tensión AC-21 A, AC-22 A, AC-23 A, AC-3 desde 160A hasta 1.250A, 690/1.000 Vac, 50 Hz. Códigos: "/BRA"; "/CX"

Fecha de emisión / Valid from 07/07/2026
Fecha de Vigilancia 1 / 1st surveillance date 07/07/2027
Fecha de vigilancia 2 / 2nd surveillance date 07/03/2028
Vigente hasta / Valid until 06/07/2031


Autorizado Por
Authorized by



ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-002



Committed to our Service Integrity


IVAN RAMIREZ

Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080
www.itic-group.com

Anexo / Annex

Certificado No. / Certificate No. PR1-101299

Usos y prohibiciones
Uses and prohibitions

- No utilice estos productos en condiciones distintas a las especificadas en el manual de uso, marcado o etiquetado.
- No realice la instalación de estos productos, si no cuenta con las competencias necesarias.
- Productos no aptos para instalación en ambientes explosivos.
- No altere o modifique los productos.
- No utilice en caso de que producto presente alteración o afectaciones.
- *Do not use these products under conditions other than those specified in the User, Marking or Labelling Manual.*
- *Do not install these products if you do not have the necessary skills.*
- *Products not suitable for installation in explosive environments.*
- *Do not alter or modify the products.*
- *Do not use in case the product presents alteration or affectations.*

ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Fecha de emisión / <i>Valid from</i>	07/07/2026
Fecha de Vigilancia 1 / <i>1st surveillance date</i>	07/07/2027
Fecha de vigilancia 2 / <i>2nd surveillance date</i>	07/03/2028
Vigente hasta / <i>Valid until</i>	06/07/2031

Autorizado Por
Authorized by



IVAN RAMIREZ

Jefe de Operaciones Producto
ITICCOL S.A.S.
Cra 47 No. 106a-51 Bogotá - CO
+57 601 3907080
www.itic-group.com